

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Шкаф управления ШУ-ТЕРМ-2-С-40-340 соответствует требованиям комплекта проектной документации ШУ-ТЕРМ-2-С-40-340 и признан годным к эксплуатации.



Дата выпуска

Ст. контрольный мастер

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

5.1. Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность ШУ-ТЕРМ-2-С-40-340 при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящим документом.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, не более 36 месяцев со дня отгрузки.

5.3. По всем вопросам, относящимся к работе ШУ, обратиться к предприятию-разработчику-изготовителю по адресу:
620039, г. Екатеринбург, ул. Бульвар Культуры, 23, ООО «ГК ТЕРМ»
Телефон/факс +7 (343) 33-66-166, 33-66-167.
E-mail: term@term.ru

Шкаф управления ШУ-ТЕРМ-2-С-40-340

ПАСПОРТ

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1. Общие сведения	3
2. Технические данные	3
3. Комплектность	3
4. Свидетельство о приемке	4
5. Гарантии изготовителя	4

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1. Шкаф управления ШУ-ТЕРМ-2-С-40-340 электрической системой обогрева предна-значен для приема и распределения электрической энергии, управления, регулирова-ния, измерения, сигнализации и защиты оборудования.

1.2. Характеристики:

Наименование: ШУ-ТЕРМ-2-С-40-340.

Спецификация (заказ): ШУ-ТЕРМ-2-С-40-340

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

2.1. Напряжение питания – 3 фазы. 220/380В;

Частота питающего напряжения – 50Гц;

Характеристика питающей сети. система TN-C-S;

Вводное устройство – автоматический выключатель.

2.2. Максимальная стартовая мощность подключаемых нагревателей

(при $\cos\varphi \geq 0,95$), кВт не более 53,0;

2.3. По защищенности от проникновения твердых тел и воды ШУ

соответствует IP41 по ГОСТ 14254-2015;

2.4. По условиям эксплуатации ШУ соответствует климатическому

исполнению «УХЛ» и категории размещения «4» по ГОСТ 15150-69.

2.5. Габаритные размеры без цоколя:

высота, мм.....535,0;

ширина, мм.....290,0;

глубина, мм.....102,0;

2.8. Масса, кг не более 8,0.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

Комплект поставки приведен в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
ШУ-ТЕРМ-2-С-40-340	Шкаф управления	1	
ШУ-ТЕРМ-2-С-40-340	Паспорт	1	
	Инструкции по настройке Контроллера TP-340	1	
ШУ-ТЕРМ-2-С-40-340	Схема электрическая принципиальная	1	